

3 门扇钢板不能小于0.8mm厚,门套钢板不能小于1.5mm厚。

4 门扇要坚固耐用,抗撞击。门扇承受29.4kN的冲击载荷后不应有严重变形和门框脱焊,门的涂层应4.9mN的冲击力不应有裂纹、皱纹和剥落。门的涂层经湿热试验不低于2级。隔音系数 ≥ 53 dB,保温系数5级,2.8W/m²·K,门框弯曲度 ≤ 3 mm,垂直方向弯曲度 $\leq 2\%$ 。门扇采用静电粉末涂料(涂层厚度 $\geq 65\mu\text{m}$)具有防火、防腐、喷漆面平整。

无裂纹、无起泡现象,涂层厚度达到国家标准,符合国家标准GB/T 20909-2017《钢门窗》的相关规定。

5 开水间、公共卫生间、病房及病房内卫生间均不能装锁,方便医护人员进出。

6 所有成品门均包含成品钢门内套线。

1. 本图所示医用钢制门样式仅供参考，具体尺寸及安装工艺由厂家提供。

室内包水管(卫生间)大样图 1:10

[illegible]

